Sala Polivalenta
S=110.50 m2
Pardoseala Parchet

Reprezentanta firma
S=28.86 m2
Pardoseala Parchet

Reprezentanta firma
S=35.44 m2
Pardoseala Parchet

Reprezentanta firma
S=47.76 m2
Pardoseala Parchet

Reprezentanta firma
S=29.32 m2
Pardoseala Parchet

Reprezentanta firma
S=24.18 m2
Pardoseala Parchet

Hol
S=53.84 m2

Hol Central
S=47.21 m2
Pardoseala Gresie Portelanata

Hol Circulatie
S=159.72 m2
Pardoseala Gresie Portelanata

Supraveghere
S=7.75 m2

Hol
S=3.82 m2

Hol
S=3.82 m2

Arhiva
S=6.71 m2

T.E.
S=5.76 m2
Pardoseala Gresie Portelanata

Birou Administrativ
S=18.32 m2
Pardoseala Parchet

Windvang
S=22.22 m2

Terasa Acoperita
S=57.40 m2

Expo Conferinte
S=87.89 m2
Pardoseala Parchet

ACCES PRINCIPAL

ACCES SECUNDAR

±0.00

±0.45

-0.90

Arie Desfasurata Parter
S=824.46 m2

Arie Desfasurata Totala
S=2068.00 m2

Legenda
- conducta de alimentare cu apa rece menajera
- conducta de alimentare cu apa rece a instalatiei cu drenchere
- conducta de alimentare cu apa calda
- conducta de canalizare menajera
- conducta de canalizare pluviala
- M coloana de canalizare menajera
- P coloana de canalizare pluviala
- C.C. capac de retinere - cotinere de unic sens

Nota: Plansa se va citi tabela cu pl. S4 - Schema coloanelor instalatii sanitare
La executarea lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta cu strictete prevederile Normativului I9 de proiectare si executie a instalatiilor sanitare

Nota E - drenchere - 12 buc. pe ora - cu caracteristicile: qapa= 8 l/s, H=100 kPa, ce formeaza o perdea de apa pe lungimea cercului de 36 m. Se va realiza cu vana de alimentare a cate 12 drenchere cu conducta d=20 - tip S-4.05, insa vor fi alimentate separat de distribuitorul D1 E - din o camera tehnica de la parter. Distanta intre 2 drenchere este de 2.1 m, iar distanta intre randul de drenchere si gura protejat 0.25m.
Amplasarea drenchelor pentru perdelele de apa se face cu deflectorul pentru cu plasul verticat si golirea din elementul de constructie. Tonomichiva drenchere cu rozeta directa, care formeaza un set par.
Alegerea functionarii pentru drenchere si pentru elementele din schema de functionare a instalatiei cu drenchere cu actionare automata se va face de catre beneficiar de comun acord cu proiectantul - iar la montarea acestora se vor respecta cu strictete detaliile de montaj a specificatiilor tehnice date de furnizor

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

Sediul social S.C. Conestrust S.A. Romania, Bacau str. I.S. Sturza nr.78
Cod 600265 Punct de lucru str. Tolstoi nr.14
Tel. 0234.576.700, 0732.760741, fax 0234.511580
Nr. RC J04/436/1991, Cod Fiscal RO947708
Website: www.rustars-conestrust.ro
E-mail: conestrustbacau@yahoo.com
Cont BRD Bacau: RO74BRDE040SV03321120400
Cont ING BANK: RO29 INGB0009888184393891

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Amplasament: Str.Campul Frumos, nr.fn, mun.Sf.Gheorghe, jud. Covasna

Proiect nr 11/2011

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Arh. AMAIEI CONSTANTIN	
PROIECTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
REDACTAT	Ing. ANDRONIC ADRIAN	
VERIFICAT	Ing. BERHECI IOANA	
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COJOCARU	
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOSPINESCU	

SCARA: 1 / 100

DATA: 2011

Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUN.SF.GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Faza SF

PLAN PARTER
CLADIRE CENTRALA DE BIROURI
INSTALATII SANITARE

PLANSA S 1