



TE.G.



SCHEMA COMANDA DECLANSARE GENERAL TE.G



NUMAR CIRCUIT	c0	c01	c02	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	c10	c11	c12	c13
DESTINATIE	TE.P D2	TECS	descarcator la supra tensiuni	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit HALA	ILUMINAT circuit VESTIARE	ILUMINAT siguranta LEH	ILUMINAT siguranta LES, LCL	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
NR RECEPTORI	1	1		20LL	20LL	20LL	20LL	20LL	20LL	14LL	4LL	5LL				
PiPa [kW]	72/43	0,5		2x58W	2x58W	2x58W	2x58W	2x58W	2x58W	1,7	0,1	0,1				
Current	76	10		3	3	3	3	3	2	2	2	2				
TENSIUNE [V]	380	220	380	380	380	380	380	380	380	220	220	220	220	220	220	220

NOTA: TABLOURILE ELECTRICE:
- vor fi executate de o firma specializata si vor corespunde cerintelor SREH 60439.1
- vor fi echipate cu aparataj HAGER sau similar
IN TABLOURI SE VA LASA O REZERVA DE MINIM 20% IN MODULE
☐ IC Intrupator crepuscular
☐ Buton comanda cu automentinere si lampa verde

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DATA
	Sediu social S.C. Consultat S.A. Romania Bacau Str. I.S. Strada nr. 78, Cod 600285, Punct de lucru str. Tolsta, nr. 14 +40 240 510 700, 0722 760 401, 0722 401 565 Fax: 0240 510 701, 0722 760 401, 0722 401 565 Website: www.consultat.ro E-mail: consultat@consultat.ro Cant. ING. BACAU, RO-2405000, BACAU, 600285			Beneficiar Mun. SFANTUL GHEORGHE Amplasament Mun. SFANTUL GHEORGHE, Jud. Covasna	Proiect nr. 11/2011
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	Titlu proiect DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR	Faza SF
SEF PROIECT	Arh. AMAIE C-TIN		1/50		
PROIECTAT	Ing. BOBOC VLAD				
REDACTAT	Ing. BOBOC VLAD				
VERIFICAT	Ing. COJOCARU M.				
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. COJOCARU M.				
DIR. GENERAL	Ing. DOSPINESCU A.				
			DATA: 2011	SCHEMA MONOFILARA TEG HALA DECORURI	PLANSĂ E4 FILA 1