

De la TES la ETAJ 1:
1> s22, s23, s27 - 3x[CYYF 3x2.5mmp]
De la TES la ETAJ 2:
2> s24,s25,s28 - 3x[CYYF 3x2.5mmp]
De la TG la ETAJ 1:
1> La TER1.5, TER1.6, TER1.7, TER1.8, TER1.9, TER1.10, TER1.11,TER1.12 - 8x[CYYF3x6mmp]
2> La TER2.2, TER2.3, TER2.4, - 3x[CYYF5x6mmp]
3> La TEE1 - 1 x [CYYF5x16mmp]
De la TG la ETAJ 2:
1> La TER1.13, TER1.14, TER1.15, TER1.16, TER1.17, TER1.18,TER1.19 - 7x[CYYF3x6mmp]
2> La TER2.5 - 1 x [CYYF5x6mmp]
3> La TEF1 - 1 x [CYYF5x16mmp]

LEGENDA

- Interupator simplu PT, IP44
- Tablou electric
- Corp iluminat pentru iluminat de evacuare tip luminobloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
- Corp iluminat pentru iluminat de continuare a lucrului tip luminobloc, cu acumulatori, autonomie 90 minute
- Corp iluminat TIP 1 - Downlight 2x18W, balast electronic, pentru holuri spatii comune
- Corp iluminat TIP 2 - Aplica de perete echipata cu sursa tip fluorescent compact 1x20W
- Corp iluminat TIP 3 - C.I. echipat cu sursa fl. tubulara 1x14W, balast electronic, pentru montat deasupra lavoar
- Corp iluminat TIP 4 - Downlight 1x18W, balast electronic, pentru holuri grupuri sanitare
- Corp iluminat TIP 5 - Corp iluminat pentru montaj in tavan fals echipat cu surse fl. tubulare 4x18W, balast electronic si dispersor oglindat
- Corp iluminat TIP 6 - Corp iluminat pentru montaj aparent pe tavan echipat cu surse fl. tubulare 2x36W, balast electronic IP65
- Corp iluminat TIP 7 - Corp iluminat pentru montaj incastrat in contratreapta, de exterior IP55, cu leduri pentru ghidaj
- Corp iluminat TIP 9 - Corp iluminat pentru montaj incastrat in pardoseala, de exterior IP54, cu leduri pentru iluminat stalpi intrare
- Corp iluminat TIP 10 - Corp iluminat pentru montajsuspendat de tavan, echipat cu surse cu ioduri metalice 250W, pentru luminator
- Corp iluminat TIP 11 - Downlight 2x26W, balast electronic, dimabil 1-10V pentru sallie de conferinta
- Videoproiector montat suspendat de tavan
- Ecran de proiectie montat suspendat de tavan, electric, cu telecomanda
- Sistem audio sala conferinte
- Boxe active, sali de conferinte
- Camere video IP
- Detector optic de fum, adresabil, montat incastrat in tavanul fals
- Detector de temperatura, adresabil
- Detector optic de fum, adresabil, montat sub tavanul fals
- Buton manual de semnalizare incendiu adresabil, sirena de interior sau exterior de avertizare incendiu
- CAI — Centrala automata de semnalizare la incendiu, adresabila
- CADF — Centrala automata de desfumare
- CADF — Centrala automata de desfumare
- CADFEX — Modul suplimentar de actionare a 4 circuite aferente trape fum
- RACK — Dulap distributie instalatii VDI
- NVR-IP — Network video recorder IP
- CCA — Unitate centrala sistem Control Acces
- CTA — Centrala telefonica automata
- SCC — Sursa alimentare controlere independente de Control Acces
- Control Acess Unit format din - Controler de interior cu cititor si tastatura, yala elctromagnetica, buton cerere acces
- Contacte electromagnetice
- T°C — Modul BMS-KNX controler de ambient si temperatura
- Modul BMS-KNX 4 intrari libere de potential
- Modul BMS-KNX 2 intrari libere de potential
- Modul BMS-KNX - vana motorizata pentru pilotarea unui radiator
- Senzor prezenta 360GRD pentru comanda iluminatului
- Priza 220V ST. 16A, cu contact de protectie
- Priza dubla RJ45, cat.6
- Capuri electrotermice montate pe distribuitoru aferent spatiilor comune
- Trasee circuite iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite comanda iluminat pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite prize pozate aparent in tavan fals sau in tub montat ingropat
- Trasee circuite electrice pozate pe pod de cabluri
- Trasee circuite curenti slabi pozate pe pod de cabluri
- Trasee circuite VDI pozate aparent in tavan fals
- Trasee cablu BUS-KNX pozat aparent in tavanul fals
- Platbanda OL-Zn 40x4mm montat in exterior
- Intrerupator cu revenire tip "PUSH-BUTTON"
- Intrerupator pentru comanda iluminatului 2 butoane cu revenire pentru dimare
- Intrerupator , Comutato ST

VERIFICATOR EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA
SEF PROIECT	Arh. AMAIE C-TIN		1:50
PROIECTAT	Ing. BOBOC VLAD		
REDACTAT	Ing. BOBOC VLAD		DATA
VERIFICAT	Ing. COJOCARU M.		2011
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. COJOCARU M.		
DIR GENERAL	Ing. DOSPINESCU A.		

CONSTRUCT S.R.L. — Sediul: Str. I.S. Teodorescu nr. 19, Cod 500240, Punct de lucru: str. Fabrici, nr.14, Tel: 0744.615.752, 0720.780.740, Fax: 0244.521.040, E-mail: office@construct.ro, Web: www.construct.ro, Cont BRD: RO03BRDE080SV03201120400, Cont ING Bank: RO29INGB0000999900

REFERAT : EXPERTIZA NR: DATA

Beneficiar: Mun. SFANTUL GHEORGHE
Adresa beneficiar: Mun. SFANTUL GHEORGHE, Jud. Covasna

Proiect nr: 14/2010

Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Titlu planse: CLADIRE BIROURI PLAN ETAJ 1 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI

Faza: SF

PLANSA: E2