



Spatiu Productie
S = 965.35 m2

C.T.
S = 22.46 m2

- LEGENDA**
- A - aeroterme de perete cu racord Dn = 11 / 4" functionare cu apa calda model de referinta ATLAS SABIANA 48A43SX cu urmatoarele caracteristici:
- marimea 4 motor cu 8 poli nr de randuri 3 nr de rotatii /min = 1400
- debit de aer = 3800 m3/h nivel sonor la 5 m = 64 dB
- puterea termica (apa calda cu 85/75°C) = 30.310 kcal/h
- temperatura de iesire aer = 45°C lungime jet = 16m baterie cu tevi din oel echipate cu comutator de viteza si optimizator de fluxi JETSTREAM fara motor
- radiator din oel model de referinta KORAD
ex de notare 22 - 500/600 - 22 = nr de randuri verticale
2x - 1/2" - 600 = inaltime in mm
(1286w) - 800 = lungime in mm
- 2x = robineti de radiator tur / retur
- 1286w = puterea termica radiatorului in w
 - DA - dezaerator automat
conducte tur /retur din oel agent termic apa calda cu t max = 90°C - circuit aeroterme
conducte tur /retur din teava multistrat agent termic apa calda cu t max = 90°C - circuit radiatoare
Rs - robinet cu stera

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
	Sediul social S.C. Conextrust S.A. Romania, Bacau str. I.S. Surza nr 78. Cod 600268 Punct de lucru str. Tolstoi, nr 14 Tel 0234/576.702 Fax 0234/51583 Nr. RC J04/38/1991 Cod Fiscal R094773C Website: www.conextrust.ro E-mail: conextrust@bacau.conex.ro			Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE Amplasament: Str. CAMPUL FRUMOS, nr. 78. mun. SFANTU GHEORGHE, jud. COVASNA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SEMNATURA	
SEF PROIECT	Ing. AMALIE C.TIN		SCARA	
PROIECTAT	Ing. BULIGA MARIA		1:100	
DESENAT	Ing. BULIGA MARIA			
VERIFICAT	Ing. BERHEDIONICA			
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. MIRCEA COCOCARU		DATA	
DIR. GENERAL	Ing. ADRIAN DOPRINESCU		2011	
				Proiect nr. 11/2011
				Faza SF
				PLANSA T1