Stalp cu sectiunea circulara



NOTA: Cotele A si Hs sunt calculate pentru un sol cu pc=2bar

SI10TCP - 180

Dv(mm) = 60 (diametrul exterior); Ht(m) = 10; # tabla(mm)=4
Db(mm) = 172 (diametrul exterior); B(mm) = 220x220
D(mm) = M20x 4 ancore de fundatie; A(m) = 0,8
Hs(m) = 1,1; He(m) = 0,2 ; axb(mm) = 85x400; c(mm) = 500

SI09TCP - 180

Dv(mm) = 60 (diametrul exterior); Ht(m) = 9; # tabla(mm)=4
Db(mm) = 162 (diametrul exterior); B(mm) = 220x220
D(mm) = M20x 4 ancore de fundatie; A(m) = 0,7
Hs(m) = 1,1; He(m) = 0,2 ; axb(mm) = 85x400; c(mm) = 500

SI08TCP - 180

Dv(mm) = 60 (diametrul exterior); Ht(m) = 8; # tabla(mm)=4
Db(mm) = 152 (diametrul exterior); B(mm) = 220x220
D(mm) = M18x 4 ancore de fundatie; A(m) = 0,7
Hs(m) = 1,0; He(m) = 0,2 ; axb(mm) = 85x400; c(mm) = 500

SI07TCP - 180

Dv(mm) = 60 (diametrul exterior); Ht(m) = 7; # tabla(mm)=4
Db(mm) = 142 (diametrul exterior); B(mm) = 220x220
D(mm) = M18x 4 ancore de fundatie; A(m) = 0,8
Hs(m) = 1,1; He(m) = 0,2 ; axb(mm) = 85x400; c(mm) = 500

SI06TCP - 115

Dv(mm) = 60 (diametrul exterior); Ht(m) = 6; # tabla(mm)=4
Db(mm) = 130 (diametrul exterior); B(mm) = 220x220
D(mm) = M16x 4 ancore de fundatie; A(m) = 0,4
Hs(m) = 0,8; He(m) = 0,2 ; axb(mm) = 85x400; c(mm) = 500

SEF PROIECT		PROIECTAT		VERIFICAT		BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTUL GHEORGHE	
Nume/Prenume	Semnatura	Nume/Prenume	Semnatura	Nume/Prenume	Semnatura		
Ing. Andrei Opincaru		Ing. Cristian Ghilt		Ing. G. Popescu			
PROIECTANT GENERAL: S.C. **BCPC** S.R.L. J40 / 11366 / 2000 **PROIECTANT DE SPECIALITATE:** S.C. **FLASH LIGHTING SERVICES SA** Str. Constantin Noica nr. 173 Tel: 021/2334252,53,54 Fax: 021/2334255				Scara	%	PROIECT: REABILITARE STRAZI SI SISTEM DE ILUMINAT URBAN IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUD.COVASNA	Faza PT+DE
				Rev. Editia	0 1		
ANTREPRENOR GENERAL: VECTRA SERVICE S.R.L.				Data	Oct 2013	Detaliu stalp metalic de iluminat public	Plansa nr. DT 6