


DETALIU MONTARE RADIATOR PERETE



-Corpurile de incalzire trebuiesc amplasate sub ferestre, in vederea obtinerii unei incalzirii bune si rapide a camerei.

La amplasarea acestora trebuiesc respectate urmatoarele cote de montaj :

-distanța dintre pardoseala finita si partea inferioara a radiatorului sa fie de 10-15 cm (aceeasi distanta trebuie sa fie, in general, intre glaul ferestrei si partea superioara a radiatorului).

-in spatele radiatorului se lasa o distanta de 4-5 cm intre radiator si perete finit.

In cazul montarii in nise, distanta dintre radiator si partile laterale ale nisei trebuie sa fie de 15-20 cm.



Proiectant General:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C
Parter Comercial
Sf. Gheorghe,
jud. Covasna

Consultant Tehnic FORTUNA
Atelier de Proiectare

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

LEGENDA :	
	Conductă PPR cu fibră compozită, diverse diametre
	Denumire încăperea D, cod încăperea C, temperatura interioară T
	Radiator din tablă de oțel cu racordare laterală, tip, înălțime, H (mm), lungime L (mm), racorduri 1/2", putere P (W)
	Număr coloană proiectată

Proiectant General: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Varadi Jozsef 3C Parter Comercial Sf. Gheorghe, jud. Covasna	Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnătura	Denumire proiect: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe
	Nr. proiect:	08/2023			
	Data:	01.2023			Titlu planșă: INSTALAȚII TERMICE PLAN DEMISOL
	Faza:	DALI			
Șef Proiect: Șef Proiect Specialitate: Proiectant: Desenat:			ing.Benedek Levente		Nr. pr.: 08/2023 Revizie: 00 Scara: 1:100
			ing.Denis Banciu		
MARCA INREGISTRATA A S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.			ing.Denis Banciu		