




LEGENDA	
Simbol	Specificație tehnică
	Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil
	Detector de fum adresabil cu izolator scurtcircuit înglobat;
	Buton declansare manuala incendiu, adresabil, cu izolator scurtcircuit înglobat, tip B, pozat la h=1.2m-1.5 m deasupra pardoselii
	Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Cablu JE-H(S)tH Fe 180, E30 2x2x08 mmp;
	Cablu acționare echipamente cu rol de securitate la incendiu JE-H(S)tH 2x2x0.8 E30
	Cablu alimentare ECS din TG NHXH E90 3x2.5
	Modul I/O

NOTA:

- Traseele sistemului de incendiu se realizeaza in tub de protectie
- Intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm.
- La montarea detectoarelor de incendiu se va pastra o distanta minima de 50cm fata de pereti.
- Tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc se vor fixa de tavanul de beton cu elemente de prindere metalice.
- Butonul manual de incendiu se va monta la H=1,2 - 1,5m, (la parter unde vor avea acces persoanele cu dizabilități, obligatoriu se va monta la 1,2m)
- Sirena de interior se va monta la H=2,30m

Proiectant General: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Varadi Jozsef 3C Parter Comercial Sf. Gheorghe, jud. Covasna  MARCA INREGISTRATA A S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.	Cerinta			Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnatura	Denumire proiect: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe		
				Nr. proiect:	08/2023				
				Data:	01.2023				
				Faza:	D.A.L.I.				
Șef Proiect:			ing.Benedek Levente				Nr. pr.: 08/2023		
Șef Proiect Specialitate:			ing.Bisericanu Nicolae				Nr. Plan: D-01		
Proiectant:			ing.Bisericanu Nicolae				Revizie: 00		
Desenat:			ing.Bisericanu Nicolae				Scara: 1:100		
<small>Reprezentarea, imprimarea sau reproducerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în contextul utilizării tehnice în proiectarea și execuția lucrărilor de construcții.</small>									