

OPERATOR REGIONAL-

JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327

Capital social: 18418301,50 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 – 351 390

Fax: 0267 – 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

Nr. 2676 / 30. 03. 2022

S.T.

Către,
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
str. 1 Decembrie 1918 nr.2
tel. 0267315432/0267311243

Referitor la documentația d-voastră prin care solicitați emiterea avizului de amplasament/traseu pentru **ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM „PUZ -EXTINDERE CIMITIR ” DIN MUNICIPIUL SG GHEORGHE** situat în mun. Sf. Gheorghe ,extravilan, zona cimitirului comun , CF 30087, 30125,37641,39567,37611,30122,42104, Certificat de urbanism nr. 466 din 21.09.2021, proiect nr. 218/2018 întocmit de B.I.A. Florea Stela , va înaintăm plansa cu rețelele existente în zona studiată AA- 60 / 2022 și alăturat vă restituim un ex. din plan de încadrare și planul de situație cu următoarele precizări:

1. Traseul exact al rețelilor hidroedilitare vor fi identificate la fața locului, cu ocazia predării amplasamentului precum și cu ocazia acordării asistenței tehnice.
- 2.Lucrările propuse afectează conducta de apă potabilă .
- 3.În urma analizării documentației depuse și având în vedere importanța deosebită a rețelilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare precum și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDIȚIONAT NR. 2676 / 2022

1. Înainte de începerea lucrărilor cu 48 de ore, este necesar ca executantul lucrării să anunțe organizația noastră la adresa : Sf. Gheorghe str.Korosi Csoma Sandor nr.5 tel. 267-351390, în vederea trimiterii unui delegat la predarea de amplasament în scopul identificării traseului exact al conductelor publice și a stabili eventualele sondaje, necesar a fi executate în toate punctele de intersecție și acolo unde distanța față de conductele de apă, canalizare este mai mică de 1 m. Se vor respecta distanțele prevăzute de legislație în vigoare în plan orizontal și vertical față de conductele hidroedilitare de apă și canalizare existente în amplasament.

2.Executarea lucrărilor de săpătură în apropierea conductelor hidroedilitare existente se va face numai manual, cu atenție pentru a preveni avarierea sau deteriorarea acestora. Se va respecta distanța de min. 3m față de aducțiunea de apă, distanța în care este interzisă amplasarea oricărei construcții. În cazul în care se constată neconcordanțe între traseul marcat pe planul de situație și traseul real din teren se va opri lucrarea și se va anunța sectorul de distribuție apă sau de canalizare din cadrul Gospodărie Comunală SA cu scopul de a stabili împreună cu proiectantul o soluție nouă.

**OPERATOR REGIONAL-
JUD. COVASNA**

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**

Sediu: RO 520092 Sfântu Gheorghe
Cartierul CÂMPUL FRUMOS, Nr. 5



Nr. J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 18418301,50 lei
COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX
Tel: 0267 – 351 390
Fax: 0267 – 351 739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

3.În cazul în care cu ocazia execuției lucrărilor vor fi afectate conductele hidroedilitare existente, banda de avertizare/ de detecție, armături sau alte elemente aparținătoare rețelelor hidroedilitare, constructorul are obligația de reface și a aduce la starea inițială.


4.În cazul deteriorării sau avarierii rețelelor hidroedilitare existente, lucrările de reparații inclusiv pierderile de apă vor fi suportate exclusiv de beneficiarul/executantul lucrării.

5.În cazul în care nu veți respecta condițiile impuse veți fi direct răspunzători pentru orice avariere sau pagubă produsă.

Avizul este valabil 12 luni de la data eliberării.

director general

ec. Kozsokár Attila



Anexe: plan de situație

Taxa de avizare: achitată cu chitanța nr.

director tehnic

ing. Mátyás Ferenc

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'ing. Mátyás Ferenc'.

/ ordinul de plată