



LEGENDA

- doza de derivatie si de legaturi ø80mm
- doza de derivatie si de legaturi 100x100mm
- cablu electric CYY-F 3x1.5 mm pozat in tub de protectie
- intreputor manual lumina simplu, dublu
- priza 220V-16A cu cotoct de prot. 1LP, 2LP
- corp de iluminat etans, cu glob de sticla clara montat pe tavan, (LED 8W)
- cablu electric de dim. tablouri
- tablou electric
- aplica etansa de plafon (LED 8W)
- corp de iluminat cu pipa etans, cu glob de sticla clara montat pe perete (exterior), 8W
- corp iluminat de siguranta pentru evacuare/antipanico/continuarea lucrului (2x8W autonomie 2 ore cu baterie locala
- centrala de semnalizare, avertizare , detectie, tip adresabil
- cablu electric CYY-F 3x2.5 mm pozat in tub de protectie
- cablu electric alimentare NHXH E90 3x2.5 mm pozat in tub de protectie
- cablu electric CYY-F 3x1.5 mm pozat in tub de protectie E130'
- corp de iluminat LED Hoff , tip plafonier , 48 W , 4320 lm , IP20 , 6000K
- corp de iluminat FIDA 2x16W, IP20 , 4000K, Indicele de redare al culorilor (CRI)80 Ro, echipot cu balast electronic

Proiectant General:			Denumire proiect:		
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.			Amplasare centru comunitar		
str. Varad Jozsef 3C			cateriei Ciucului		
Parter Comercial					
Sf. Gheorghe,					
jud. Covasna					
Nr. proiect:			Titlu planşa:		
02/2021			INSTALATIILE ELECTRICE SI ILUMINAT DE		
Data:			SIGURANTA		
01.2021			PLAN PARTER		
Faza:			SITUATIA PROPUŞA		
DTAC					
Ing. Benedek Levente					
Ing. Daranus A.					
Ing. Daranus A.					
Ing. Rakosi Zsigmond					
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe					
Amplasament str.Căminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe, jud.Covasna					
Nr. pr.:					
02/2021					
Nr. Plan:					
IE-01					
Revizie:					
00					
Scara:					
1:100					