

PLAN ETAJ
SCARA 1:100
SITUAȚIE PROPUȘĂ

LEGENDA:

- Corp de iluminat general aplicat sau ingropat in plafonul fals tip PANEL LED 1x48 W, dispersol OPAL, echipat cu lampi LED, IP40
- Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x20 W, echipat cu lampi LED, IP65
- Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x40 W, echipat cu lampi LED, IP65
- Corp de iluminat de siguranta pentru antipanica echipat cu kitt emergenta cu autonomie 3 ore, aprindere automata la intreruperea tensiunii in maxim 5 s, sau manuala de la butoanele de comanda
- Intrerupator monopolar, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Intrerupator bipolar, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Comutator cap scara, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Intrerupator monopolar, 10A, 230 A,IP44 montat aparent
- Comutator cap scara, 10A, 230 A,IP44 montat aparent
- Priza de forta 230 V, 16 A, montata ingropat, simpla, IP40, prevazuta cu obturator impotriva introducerii obiectelor ascutite
- Priza de forta 230 V, 16 A, montata aparent, simpla, IP55
- Priza de forta 230 V, 16 A, montata aparent, pentru racord instalatii ventilatie
- Butoane comanda manuala iluminat antipanica BP=aprindere, BO=stingere manuala
- Corp de iluminat de siguranta marcat cu pictograma pentru evacuare cu indicarea sensului de evacuare, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip permanent, 1x4W, montat pe calea de evacuare
- Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea iesirilor din cladire, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanent, 1x4W

E02a. ANEXĂ JUCĂRII
Pardoseala: Covor PVC
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 5.4 m²
P: 9.31 m
H: 2.83 m

E09. GRUP SANITAR COPII
Pardoseala: Covor PVC
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 18.80 m²
P: 22.17 m
H: 2.83 m

E04. OFICIU ALIMENTAR
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 13.2 m²
P: 16.08 m
H: 2.80 m

E08. HOL
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.
S: 1.9 m²
P: 5.54 m
H: 2.80 m

E05a. BOSĂ RUFĂ CURATE
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: vâruiei antimicrob.
S: 2.2 m²
P: 5.96 m
H: 2.80 m

E05a. BOSĂ RUFĂ MURDARE
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: vâruiei antimicrob.
S: 1.9 m²
P: 5.47 m
H: 2.80 m

E07. DEP. PROD. BIOCID (PRODUSE CURĂȚENIE)
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: vâruiei antimicrob.
S: 1.6 m²
P: 5.00 m
H: 2.80 m

E05. USCĂȚORIE
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: vopsitorie lavabilă
S: 6.6 m²
P: 10.63 m
H: 2.80 m

E06. SPĂLĂTORIE
Pardoseala: Plăci ceramice
Pereti: vopsitorie lavabilă
S: 5.3 m²
P: 9.32 m
H: 2.80 m

LEGENDA:

- U-09 UȘĂ ÎN GOL DE ZIDĂRIE PROPUȘ (NOU CREAT)
- PERETE DE COMPARTIMENTARE PROPUȘ DIN SISTEM GIPS-CARTON
- REI-180 REZISTENȚA LA FOC REI 180
- REI-150 REZISTENȚA LA FOC REI 150
- EI-30 REZISTENȚA LA FOC EI 30
- REI-15 REZISTENȚA LA FOC REI 15

LEGENDA:

- Corp de iluminat de securitate pentru marcarea locului de hidrant, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 1h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanent, 1x4 W

Notă:

Cotele golurilor de uși reprezintă gabaritul liber de trecere.
În situațiile în care este cotel golul de zidărie, se specifică ca atare.
Se vor verifica toate golurile de uși în faza de execuție, după demontarea tâmplărilor existente.

CLĂDIRE CREȘĂ
NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

			le		
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data	
Proiectant general: URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING				Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE	Proiect nr. 31198/ 342/ 46/ 2023
Proiectant specialitate electrice: P.F.A. CARAMAN FLORIAN VIRGIL					
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	Scara: 1:100	Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR"	Faza: DALI
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu				REV:
PROIECTAT	ing. Caraman F.		Data: 09.2023	Titlu planșă: PLAN ETAJ -INSTALATII ELECTRICE SITUAȚIE PROPUȘĂ	Planșa nr. E3
DESENAT	ing. Caraman F.				420 x 480 mm