


-	Învelitoare din țiglă ceramică profilată tip solzi A1/ C0(CA1), tip montare dublă, inclusiv accesorii, racorduri și elemente de siguranță/întreținere pe învelitorii, culoare natur, greutate identică cu cele existente, rezistența ridicată la ciclul îngheț-dezghet, rezistența ridicată la UV, rezistența la foc, rezistența la difuzie
3 cm	Șipci 30x50 mm, tratate cu soluție de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b) inclusiv accesorii conform antemăsurătoare detaliată a furnizorului (parazăpadă, țigle de aerisire, țigle jumătate, coamă etc.)
5 cm	Contrașipci 50x50 mm (strat de ventilare) tratate cu soluție de ignifugare lichida, min. C-s2, d0/C2 (CA2b) poziționate la interax câpriori CONFORM PROIECT REZISTENȚĂ
-	Folie impermeabile la apa din ext, permeabile la vaporii din int., din polieilena/polierster/polipropilena/similar, montată cu suprapuneri, sd = max 0.15m, etanșate la apa min. W2, tensiune la rupere lungit peste 180N si transv peste 120N care după îmbătrânire 336h UV /90d 70gradeC să fie peste 70% din valoarea inițială, tensiune la rupere la străpungeri punctuale (cuie) long/transv peste 100N fiecare, clasa de reacție la foc E, toate conf. EN13859-1, inclusiv benzi de etansare și alte accesorii necesare

- Căpriori



Distanța între șipci este preluată din documentația tehnică aferentă modelului de țiglă ceramică tip Creaton Domino. În timpul execuției, se vor respecta indicațiile oferite de producător la montajul învelitorii

Prezenta plansa este proprietatea intelectuala a IDEATIVA Build S.R.L.. Reproducerea totala sau partiala fara acordul in scris al proiectantului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

Proiectant general și de arhitectură IDEATIVA Build S.R.L. J30/451/2019, CUI: 40848418 +40 742. 871 871 office@ideativa.ro 				Beneficiar Municipiul Sfântu Gheorghe prin școala gimnazială "Várad József" str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna		Nr. proiect 016/ 2022
				Denumire lucrare Reabilitarea termică, eficientizarea energetică și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale „Várad József” din Str. Stadionului nr. 12 str. Stadionului, nr. 12, mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna		Risc de incendiu: mic Categ. importanță C Cl. de importanță II (C1,C4,C5) și III (C2,C3) Grad de rez. la foc II
Specificatie	Nume	Semnătura	Scara 1:10	Denumire soluție propusă: Detaliu aerisire coamă învelitoare țiglă ceramică		Faza DTAC+PT Nr. planșă A-D.26
Șef proiect/ Proiectat	arh. Erdei-Dolóczki Tímea					
Proiectat/ Desenat	arh. AVRAM Bogdan		Data 2023 noiembrie			