

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Departamentul pentru Situații de Urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” al Județului Covasna

Nr. 1630051 din 19.02.2026
Exemplar nr...
Sfântu Gheorghe



Către,

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna

Urmare la adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, cu numărul 1630051 din 10.02.2026 și a documentelor anexate pentru elaborarea „PUZ - MODIFICARE PARȚIALĂ UTR 6”, din Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 30-34, județul Covasna, vă comunicăm că, în urma verificărilor efectuate putem emite următorul punct de vedere:

- Considerăm că, se poate realiza accesul cu autospecialele de intervenție până la limita de proprietate direct de pe strada Lunca Oltului (DN 12).
- Totodată, menționăm că, este obligatorie asigurarea:
 - accesului la toate clădirile din incinta studiată, respectiv prin respectarea prevederilor pct. 4.12 din Anexa nr. 4 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996. “Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu”, respectiv a prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2025;
 - distanțelor minime de siguranță față de toate edificiile limitrofe, conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P 118/1-2025;
 - distanțelor minime de siguranță față de stațiile de distribuție carburanți la autovehicule, conform Normativului NP 004-2003 pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție carburanți la autovehicule;
 - distanțele de siguranță față de liniile electrice aeriene de peste 1kV în conformitate cu prevederile art. 23 din ONRE nr. 239/2019;

- distanțelor de siguranță față de sisteme de alimentare a autovehiculelor cu carburanți, inclusiv GPL și GNCV, în vecinătatea construcției și dacă se respectă distanțele de siguranță față de acestea conform normativelor specifice.

De asemenea, în cazul în care, vor avea loc lucrări la rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, beneficiarul are obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu, în baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12, crt. 3, din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă aprobate prin OMAI nr. 180/2022.

Cu respect,

Î.INSPECTOR ȘEF
COLONEL.

Daniel PRĂDICIOIU

Documentațiile tehnice de avizare/autorizare pot fi depuse în format letric, până la modificarea prevederilor Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022, rectificat.